


EI Kontakt öffnet bei Erreichen des Schaltpunktes bei fallendem Ölniveau.
 EI Kontakt schließt bei Erreichen des Schaltpunktes bei steigendem Ölniveau.
 Schaltpunkt nach oben stufenlos verstellbar.
 Optional mit Vorkontakt lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten!

		Energetechnik Stüber Ingenieurbüro - Apparatebau www.oillevel.com	
Material	1.11	Gezeichnet	0,75 kg
Hersteller	Hersteller		
Modell	Modell		
Zeichnungs-Nr. 0012 Blatt 1			
<small>Das Dokument ist Eigentum der Energetechnik Stüber. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Energetechnik Stüber.</small>			

Rohranschlüsse:
rechts = optional

Rohranschlüsse:
links = standard